КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ ФИЛИАЛ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ВОДА КРЫМА»
Исследования питьевой воды скважин Раздольненского района
Ковыльновское сельское поселение за 2023 год.

№ п/п	Наименование скважины / Исследуемые показатели	Ед. изм	Сан ПиН 1.2.3685-21	с. Ветрянка АС.№3562	с.Молочное АС.№ 3694
1	Запах ГОСТ Р 57164-2016	баллы	<2	0	0
2	Привкус ГОСТ Р 57164-2016	баллы	<2	1	0
3	Цветность ГОСТ 31868-2012	градусы	<=20°	менее 5,0	менее 5,0
4	Мутность ПНДФ 14.1:2:4.213-05	мг/дм^3	<=1,5	0,7±0,1	менее 0,58
5	pH ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	единицы	6,0-9,0	7,8±0,2	7,7±0,2
6	Жесткость ГОСТ 31954-2012	мг-экв./л	7	13,4±2,0	14,5±2,2
7	Сухой остаток ГОСТ 18464-72	мг/дм^3	<=1000	1039,8±104,0	909,4±90,9
8	Хлориды ПНДФ 14.1:2:3.96-97	мг/дм^3	350	323,1±29,1	281,0±25,3
9	Перманганатная окисляемость ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	мг/дм^3	<=5,0	1,3±0,2	1,3±0,2
10	Кальций РД 52.24.403-2018	мг/дм^3		56,1±3,7	80,1±5,2
11	Общая щёлочность ПНДФ 14.1:2:3:4.245-2007	мг/дм^3		247,1±34,6	241,0±33,7
12	Магний РД 52.24.395-2017	мг/дм^3	50	132,4±22,2	131,2±21,2
13	Аммиак по азоту ГОСТ 33045-2014	мг/дм^3	2,0	менее 0,1	менее 0,1
14	Нитриты ГОСТ 33045-2014	мг/дм^3	3,0	менее 0,003	0,04±0,01
15	Нитраты ГОСТ 33045-2014	мг/дм^3	45,0	15,3±2,3	30,1±4,5
16	Сульфаты ПНД Ф 14.1:2:3:4.240-2007	мг/дм^3	500	378,2±68,1	409,4±73,7
17	Общее железо ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	мг/дм^3	0,3	менее 0,1	0,1±0,03
18	Полифосфаты ГОСТ 18309-2014	мг/дм^3	3,5	менее 0,01	менее 0,01
19	ОМЧ МУК 4.2.1018-01 п.8.1	КОЕ/1см^3	0-50	0	0
20	Общие колиформные бактерии МУК 4.2.1018-01 п.8.2	КОЕ/100см^3	отсутствие	отс	отс
21	E.coli ГОСТ 34786-2021 п.9.1; 9.2	КОЕ/100см^3	отсутствие	отс	отс
22	Энтерококки ГОСТ 34786-2021 п.10.1	КОЕ/100см^3	отсутствие	отс	отс
23	P.aeruginosa ГОСТ 34786-2021 п.11.2	КОЕ/100см^3	отсутствие	отс	отс
25	Колифаги МУК 4.2.1018-01 п.8.5	БОЕ/100см^3	отсутствие	-	-

Начальник лаборатории: Козлова Е.В.